



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **EMERSON JOSE COSETIN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **EMERSON JOSE COSETIN**

Registro: **RS107742**

RNP: 2209138159

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

1 / 1 -----

Número de ART: **8819816** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/10/2016 Baixada em: 02/07/2016

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MACRO ENERGIA LTDA -EPP

Contratante: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

CPF/CNPJ: 92983147000167

Rua: AVENIDA FERNANDO FERRARI

Nº: 1001

Complemento:

Bairro: ANCHIETA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 90200041

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$172.970,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA FERNANDO FERRARI

Nº: 1001

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 90200041

Data de Início: 02/05/2016 Conclusão efetiva: 02/07/2016

Finalidade:

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

CPF/CNPJ: 92983147000167

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1- EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME RESUMO DE CONTRATO

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

- Fornecimento e Instalação de 01 Transformador de 500 kVA
- Passagem Instalação e Conectorização de 30m de cabo 240mm²
- Montagem e Instalação de QGBT barramento 500A
- Instalação de 4 fusíveis HH 15A
- Instalação de Disjuntor Geral de 1600A
- Instalação de Banco de Capacitores de 60kVAr
- Retirada do Antigo QGBT;
- Reparametrização do Relé de Proteção do Disjuntor Geral de Média Tensão
- Instalação de 220 m de eletrocalha 100x100
- Passagem e Instalação de 7920m de cabo 10mm
- Passagem e Instalação de 2000m de cabo 6mm
- Montagem e Instalação de 42 quadros de distribuição completos

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2016069886

, está registrado com as CAT's número(s) :

1592318

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 67906 a 67907 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1592318

22 de Novembro de 2016 Hora: 13:17:32

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1592318

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página 2

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul