



Diretoria de obras e manutenção > ELABORAR DOCUMENTOS
TÉCNICOS PARA EDITAIS DE INFRAESTRUTURA > Consulta de
análise de viabilidade (2019143367)

Chamado 2

Chamado

Atores 6

Requerente

×

Magda ScharDOSim

🔔 20

Observador

×

Miguel Pereira Grandini

🔔

×

Cristiane Bolina da Cunha

🔔

×

Leticia Bortoluzzi

🔔

Atribuído

×

Guilherme dos Santos Rodrigues

🔔

×

PROINFRA > Diretoria de obras e manutenção

Itens 1

Resposta do formulário : ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EDITAIS DE INFRAESTRUTURA

Chamado relacionado

MS

Diretoria de obras e manutenção > ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EDITAIS DE INFRAESTRUTURA > Consulta de análise de viabilidade

Dados do formulário

Dados da solicitação

- 1) Tipo de serviço : Diretoria de obras e manutenção > ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EDITAIS DE INFRAESTRUTURA > Consulta de análise de viabilidade
- 2) Objetivo e justificativa : Aumento da alimentação elétrica
- 3) Se houver processo aberto no SEI, favor informar o número abaixo :
- 4) Descrição detalhada da solicitação :

Prezados, queremos que seja verificado a possibilidade de ampliação do circuito elétrico na sala de ultrafreezers -80 °C para adição de mais 1 ou 2 equipamentos (-80°C).

Com aumento progressivo de pesquisas desenvolvidas na universidade, os atuais ultrafreezers não estão comportando o grande número de material a ser guardado. Com a indicação da reitoria em adquirir mais 2 equipamentos , viemos fazer essa consulta.

5) Anexe uma foto : Nenhum documento anexado

6) Prédio : Prédio 3

7) Andar : Térreo

8) Número/nome do local : 103

9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura

10) Telefone : 51996606012

**MP**

Prezada Magda,

Quanto a capacidade da rede elétrica, seria possível instalar outros dois ultrafreezers sem problemas, já considerando o uso de geradores. Entretanto temos dois problemas:

1 - Estive na sala e denotei que não há espaço físico disponível, pois a sala já está totalmente ocupada.

2 - Nossa mão de obra da manutenção não tem disponibilidade para este tipo de serviço neste momento.

Vocês tem alguma estratégia para viabilizar o espaço físico? Se sim, para quando seria a demanda?

**MS**

Bom dia Miguel,

Nossa estratégia e remanejar os galões de nitrogênio para os laboratórios responsáveis para liberar espaço para alocação dos 2 equipamentos.

Se tivermos o aval da Reitoria, os equipamentos novos devem chegar no início do ano de 2026.

 Responder

