

Re: Viabilidade técnica -aquisição de equipamentos

2 mensagens

Diretoria de Obras e Manutenção <dom@ufcspa.edu.br>
Para: UFCSPA/1 <licitacao@ufcspa.edu.br>

29 de junho de 2026 às 16:11

Prezado Tiago, boa tarde

Informo que não há óbice à instalação dos equipamentos para o laboratório de análise sensorial. No entanto, para a lavadora, haverá necessidade de prover circuito independente com tomada especial. Dessa forma, solicito que oriente o professor a abrir o PI para a manutenção predial, a fim de que possamos deixar a rede pronta para o recebimento do equipamento. Essa ação deve ser realizada antes da entrega do equipamento.

Com relação a sala de biofreezers, também haverá a necessidade de incluir novos circuitos independentes para os novos equipamentos. Dessa forma, a responsável deverá ser informada para remover todos os cilindros que estão ocupando o espaço e indicar, via PI, o local onde os novos pontos devem ser posicionados. Da mesma forma, todos os procedimentos devem ocorrer antes do recebimento dos equipamentos.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Em sex., 26 de jun. de 2026 às 10:16, UFCSPA/1 <licitacao@ufcspa.edu.br> escreveu:

Prezadas(os),

Encaminhamos, em anexo, os checklists preenchidos pela requisitante referentes à aquisição de dois tipos de equipamentos destinados ao Laboratório de Análise Sensorial.

Adicionalmente, encaminhamos a interação realizada, por meio do PI, no ano passado entre a GERLABPESQ e a DOM, na qual foi analisada a viabilidade de instalação de ultrafreezers no prédio da Pós-Graduação.

Considerando que o certame será publicado na próxima terça-feira, 30/06, solicitamos, gentilmente, a análise da documentação encaminhada e a manifestação dessa unidade quanto à viabilidade técnica de instalação dos equipamentos ou à eventual existência de impedimentos que possam comprometer sua implantação.

Caso sejam identificadas restrições ou a necessidade de adequações, solicitamos, se possível, que a manifestação seja encaminhada antes da publicação do edital.

Desde já, agradecemos pela colaboração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

atenciosamente

Tiago Pitrez Falcão
Coordenador do Departamento de Compras e Contratos
Departamento de Compras e Contratos
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(51) 98445-3757

**Cristiane Bolina da Cunha**Diretora de Obras e Manutenção
Engenheira Civil

Diretoria de Obras e Manutenção

Prédio 1 - Sala 100E

cristianebc@ufcspa.edu.br

(51) 3303-8890

Dep. Licitacoes [UFCSPA] <licitacao@ufcspa.edu.br>

30 de junho de 2026 às 11:34

Para: Gerência de Laboratórios <gerlabpesq@ufcspa.edu.br>, Magda Schardosim <msbrasil@ufcspa.edu.br>, Juliano Garavaglia <julianogr@ufcspa.edu.br>

Cc: DCC <dcc@ufcspa.edu.br>

Bom dia Magda e Juliano,

Encaminho abaixo orientação dada pela Diretoria de Obras e Manutenção referente à instalação de equipamentos solicitados por suas unidades (Ultra Freezer e lavadora de copos).
Conforme observados será necessária a abertura de chamado via PI para viabilizar futuramente a instalação dos equipamento onde eles serão alocados.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

30/06/2026, 11:34

E-mail de UFCSPA - Re: Viabilidade técnica -aquisição de equipamentos

atenciosamente,

Tiago Pitrez Falcão
Divisão de Licitações
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (51) 3303-8788 e 8707

[Texto das mensagens anteriores oculto]